

singlewindow-jh@gov.in

+91 - 8603456666



About Dashboard Approvals Incentives Central Inspection Land Bank Policy Feedback Help Downloads Contact Us



Unit Existence (DIC)

Department of Industry

Land Application

Revenue-Case Filing

(Section 49 Under CNT

ACT)

Co-Operative Society

New Application

Mandatory State Approvals for Setting up of Business

1	Advisory for Fire Safety (Pre Construction)	614	15-05-2018	Fire Advisory Certificate Issued	View Certificate
	Department : Directorate of Fire Service			Last Updated : 29-05-2018 View Log	
	Time-line : 30 Days				
	<input checked="" type="checkbox"/> SOP <input checked="" type="checkbox"/> Notification Other Notifications				
2	Fire NoC before Occupancy Certificated	6776	27-09-2021	Fire NOC Certificate Approved	View Certificate
	Department : Directorate of Fire Service			Last Updated : 22-12-2021 View Log	
	Time-line : 30 Days				
	<input checked="" type="checkbox"/> SOP <input checked="" type="checkbox"/> Notification Other Notifications				
3	Advisory for Fire Safety (Pre Construction)	NA	NA	NA	Apply
	Department : Directorate of Fire Service				
	Time-line : 30 Days				
	<input checked="" type="checkbox"/> SOP <input checked="" type="checkbox"/> Notification Other Notifications				

[Signature]
Principal

GenEx International School
Kasiyatand, Dhanbad-826004

[Signature]
Chairman / Settler

NEW JHARKHAND LOK KALYAN TRUST
Balaji Majestic, Mitthu Road, Bank More, Dhanbad

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-30.09.2021

सेवा में,

Niranjan Kumar Singh,
QUATER NO- 238, BLOCK- B, BHULI NAGAR, P.O- BHULI
NAGAR, P.S- BANK MORE, PIN CODE- 828104, DIST- DHANBAD.

विषय:- निर्मित New Jharkhand Lok Kalyan Trust संचालित Genex International School, Kasitand, Dhanbad भवन धनबाद का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित New Jharkhand Lok Kalyan Trust संचालित Genex International School, Kasitand, Dhanbad भवन धनबाद के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धनबाद, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक-425 दिनांक-29.09.2021 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :-


1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-15.09.2022 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN RAM


Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND CRIMINAL MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18d085747613d3d4c038500113ec2902d6909e3c4ac59f4855184d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19555870ee67db0143b636d60c97a7c8a018993ec0254e5383159431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.12.22 16:58:43 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।


Principal

GenEx International School
Kasivatand, Dhanbad-826004


Chairman / Settler

NEW JHARKHAND LOK KALYAN TRUST
Balaji Majestic, Mithu Road, Bank More, Dhanbad